



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6305CP0335

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Vertreiber <i>distributor</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Standrohr-Systemtrenner BA nach DIN EN 1717 (6365)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Standrohr-Systemtrenner BA
Modell <i>model</i>	8251
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: vom 31.08.2023 (TZW) Baumusterprüfung: ST 002/14 vom 01.09.2014 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 12729 (01.02.2003) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (10.06.2024) UBA BWGL-Metalle: Überzüge (10.06.2024) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	01.09.2029 / 24-0757-WNV



09.09.2024 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

i. A. W. Z.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
00 8251 1550 001	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
NW-6312AS2269	Einsteckrückflussverhinderer	OF, OD, OV, NV, CV, SYR/OF20, OF20-pr, OF20-EPDM, OV20, OV20-pr, NV20, NV20-pr, SYR-DN20	NEOPERL GmbH
HW-0701CQ0623	Einhaltung des Nickelgrenzwertes	Heinrich Schulte GmbH & Co. KG. Giesestraße 30, 58636 Iserlohn Armaturen und Ventile	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG
HW-0702DN0640	Nickelfrei verchromt	Schnabel Metallveredelungs-GmbH Kastanienallee 14, 58638 Iserlohn /Armaturen / Bauteile	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG
HW-0804DO0142	Bauteile aus Elastomeren, Produktgruppe P2	EPDM 8508/EPDM 8508	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG
HW-0804DO0153	Bauteile aus Elastomeren, Produktgruppe P2	EPDM 7008/EPDM 7008	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG
HW-0804DO0154	Bauteile aus Elastomeren, Produktgruppe P2	EPDM 5001/EPDM 5001	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG
HW-1001DO0419	Bauteile aus Metallen, Produktgruppe A/B	CW617N / Komponenten für Trinkwasser-Armaturen/Komp für Trinkwasser-Armaturen; Rohrverbinder	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG
HW-1001DO0424	Bauteile aus Metallen, Produktgruppe A/B	1.4301 / / Komponenten für Trinkwasser-Armaturen/Komp für Trinkwasser-Armaturen; Rohrverbinder	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG
HW-1001DO0425	Bauteile aus Metallen, Produktgruppe A/B	1.4310 / Komponenten für Trinkwasser-Armaturen/Komp für Trinkwasser-Armaturen; Rohrverbinder	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Die Einhaltung der Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe in Kontakt mit Trinkwasser des Umweltbundesamtes, Absatz 3.2 Metallene Überzüge, wird mit den folgenden Konformitätsbestätigungen nachgewiesen:
HW-0701CQ0623
HW-0702DN0640